



変更 REV.	日付 DATE	記述 DESCRIPTION	担当 SIGN.	承認 APPR.		-	-



D=φ8.0・φ10.0から選択

L=150・300mmから選択



7					使用温度 OPERATING TEMP. 0~450℃	承認 APPROVED BY	名称 NAME 端子箱型白金測温抵抗体
6					素子 ELEMENT Pt100Ω@0℃ 3線式	検図 CHECKED BY	RA96-PTBS□□-□□
5					素子数 No. OF ELEMENT シングル	作成 DRAWN BY	図面番号 DRAWING No. RA96H
4					測定電流 MEASURED CUR. 1mA	日付 DATE	単位 UNIT mm
3		1			許容差 TOLERANCE JIS B	第三角法 3RD. ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE - : -
2	端子箱		ADC12	JLN			
1	保護管型測温抵抗体	1	保護管:SUS316	右欄参照			
番号 No.	部品名称 PART NAME	数量 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS			日本電測株式会社 NIHON DENSO CO., LTD.